

Załącznik nr 1 - Wykaz sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz aktualizacji instrukcji przeciwpożarowych

Lp.	Zamawiający		rok 2025	rok 2026	rok 2027
			tak/nie*	tak/nie*	tak/nie*
1.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Nie	Nie	Nie
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Nie	Nie	Nie
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak - 2 szt.	Tak - 2 szt.	Tak - 2 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Nie	Nie	Nie
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Nie	Nie	Nie
2.	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Nie	Nie	Nie
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak - 19 szt.	Tak - 19 szt.	Tak - 19 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Nie	Nie	Nie
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej (dotyczy budynku przy ul. Ślaskiej 23)	Nie	Tak	Nie
3.	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Nie	Nie	Nie
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Nie	Nie	Nie
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak - 16 szt.	Tak - 16 szt.	Tak - 16 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Nie	Nie	Nie
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Nie	Tak	Nie
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Nie	Nie	Nie
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak - 5 szt.	Tak - 5 szt.	Tak - 5 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Nie	Nie	Nie
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Nie	Tak	Nie
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Nie	Nie	Nie
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Nie	Nie	Nie
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak - 5 szt.	Tak - 5 szt.	Tak - 5 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Nie	Nie	Nie
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Tak	Nie	Tak
		Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie

6.	Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 3 szt.	Tak - 3 szt.	Tak - 3 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 2 szt.	Tak - 2 szt.	Tak - 2 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 15 szt.	Tak - 15 szt.	Tak - 15 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak – 5 szt.	Tak - 5 szt.	Tak - 5 szt.
		System oddymiania klatki schodowej	Tak – 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Tak – 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Tak	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Nie	Tak	Nie
		Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
7.	Międzyszkolna Bursa w Wieluniu	Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 4 szt.	Tak - 4 szt.	Tak - 4 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 11 szt.	Tak - 11 szt.	Tak - 11 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak	Tak	Tak
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Tak	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Tak	Nie	Tak
8.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Nie	Nie	Nie
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Nie	Nie	Nie
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 2 szt.	Tak - 2 szt.	Tak - 2 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Nie	Nie	Nie
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
9.	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu	Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Nie	Nie	Nie
		Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Tak – 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Nie	Nie	Nie
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak	Tak	Tak
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 4 szt.	Tak - 4 szt.	Tak - 4 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Nie	Nie	Nie
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
10.	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu	Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Nie	Tak	Nie
		Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Tak – 2 szt.	Tak - 2 szt.	Tak - 2 szt.
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak - 13 szt.	Tak - 13 szt.	Tak - 13 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 1 szt.	Tak - 1 szt.	Tak - 1 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 29 szt.	Tak - 29 szt.	Tak - 29 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak	Tak	Tak
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu	Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Tak	Tak	Tak
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Tak	Tak	Nie
		Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Tak – 2 szt.	Tak - 2 szt.	Tak - 2 szt.
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 13 szt.	Tak - 13 szt.	Tak - 13 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 6 szt. + zewnętrzne – 2 szt.	Tak - 6 szt. + zewnętrzne - 2 szt.	Tak - 6 szt. + zewnętrzne - 2 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 21 szt.	Tak - 21 szt.	Tak - 21 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak	Tak	Tak
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu	Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Tak – 2 szt.	Tak - 2 szt.	Tak - 2 szt.
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 13 szt.	Tak - 13 szt.	Tak - 13 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 6 szt. + zewnętrzne – 2 szt.	Tak - 6 szt. + zewnętrzne - 2 szt.	Tak - 6 szt. + zewnętrzne - 2 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 21 szt.	Tak - 21 szt.	Tak - 21 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak	Tak	Tak
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie

		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Tak	Nie	Tak
12.	Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 21 szt.	Tak – 21 szt.	Tak – 21 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 8 szt.	Tak – 9 szt.	Tak – 9 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 47 szt.	Tak – 47 szt.	Tak – 47 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak – 4 szt.	Tak – 4 szt.	Tak – 4 szt.
		System oddymiania klatki schodowej	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Tak – 1 szt.	Tak – 4 szt.	Nie
13.	Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 6 szt.	Tak – 6 szt.	Tak – 6 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 34 szt.	Tak – 34 szt.	Tak – 34 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Tak	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Tak – 1 szt.	Nie	Tak – 1 szt.
14.	Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 4 szt.	Tak – 4 szt.	Tak – 4 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 10 szt.	Tak – 10 szt.	Tak – 10 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Nie	Nie	Nie
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Nie	Nie	Nie
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Tak	Nie	Tak
15.	Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 4 szt.	Tak – 4 szt.	Tak – 4 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 12 szt.	Tak – 12 szt.	Tak – 12 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak	Tak	Tak
		System oddymiania klatki schodowej	Nie	Nie	Nie
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Nie	Nie	Nie
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (wentylacyjne)	Tak	Tak	Tak
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Nie	Nie	Nie
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Nie	Tak	Nie
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie	Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania	Nie	Nie	Nie
		Hydranty zewnętrzne	Nie	Nie	Nie
		Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	Tak – 5 szt.	Tak – 5 szt.	Tak – 5 szt.
		Wyłączniki przeciwpożarowe	Tak – 3 szt.	Tak – 3 szt.	Tak – 3 szt.
		Gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy	Tak – 15 szt.	Tak – 15 szt.	Tak – 15 szt.
		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.	Tak – 2 szt.
		System oddymiania klatki schodowej	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Przeciwpożarowe klapy odcinające	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Próba ciśnieniowa węży hydrantowych co 5 lat	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.	Tak – 1 szt.
		Instrukcja ppoż. co dwa lata oraz każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej	Tak – 1 szt.	Nie	Tak – 1 szt.

Objaśnienia:

*Tak – wyposażenie w danej
placówce (ilość);